

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle
- anerkannt nach Artikel 23 der Bayerischen Bauordnung -

ÜBEREINSTIMMUNGS- ZERTIFIKAT

1815 – 2015

Hiermit wird gemäß Artikel 20 Abs. 2, Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung bestätigt, dass das

Bauprodukt **Tragende, raumabschließende Wandkonstruktion** mit einem Holzständerwerk und einer beidseitigen K₂60-Brandschutzbekleidung aus Knauf Gipsplatten DF bzw. GKF der Feuerwiderstandsklasse REI 60 in Verbindung mit einer K₂60-Brandschutzbekleidung bei einseitiger Brandbeanspruchung gemäß DIN EN 13501-2

entsprechend Bauregelliste, Teil 2, lfd. Nr. 2.44:

HOCHFEUERHEMMENDE BAUTEILE, deren tragende, aussteifende und raumabschließende Teile aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben

der Firma **HU-Holzunion GmbH**
Waffensener Dorfstraße 20, D-27356 Rotenburg (Wümme)

Herstellwerk **Taglieber Holzbau GmbH**
Georg-Schwab-Straße 3, D-86732 Öttingen

nach den Ergebnissen der werkeigenen Produktionskontrolle und der vom MPA BAU, Abteilung Holzbau durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen des

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses


P-SAC-02/III-392 vom 09.04.2014
(gültig bis 08.05.2019)

entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, das oben genannte Bauprodukt mit dem Übereinstimmungs-Zeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Bauprodukte- und Bauarten-Verordnung zu kennzeichnen.

Das Zertifikat ist gültig bis 08.05.2019.

München, 11.12.2015



Dipl.-Ing. René Stein
(Leiter Zertifizierungsstelle)